

МУП «ЖКХ»

Химическая лаборатория

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 005/6100-2025 от 27 февраля 2025 г.  
606150 р.п. Вача, ул. Пролетарская, здание 1е, тел. (8-831-73) 6-49-40, 6-10-82

Протокол № 940

КХА пробы природной воды

Объект анализа          Поверхностный водосточник пруд Шадринка           
Место отбора проб          д. Шишкино в 400м на запад от д.57         

НД на методику отбора – ГОСТ Р 59024-2020

Дата отбора проб          01.11.25г         

Анализ начат          01.11.25г          окончен          01.11.25г         

№	Ингредиенты	Ед. изм	Методика КХА	Результат измерения	Погрешность (±Δ)	ПДК
1	Температура	°С	РД 52.24.496-2018	10,1	0,2	
2	pH	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97	7,6	0,2	6-9
3	ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	15,0	3,0	15
4	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	15,1	3,0	+0,25
5	Растворённый кислород	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	8,7	1,4	> 4,0

Примечания:

1. Результаты исследований на водородный показатель (pH), температура, растворённый кислород представлены в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
2. Результаты исследований на ХПК, взвешенные вещества представлены в виде единичного определения.

Заключение от 01.11.25г:

Проб          соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий лабораторией

Перевзенцева Л.В.